



Hochlast-Zeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV im Jahr 2017

Berechnungsgrundlage

Die Berechnung des Hochlastzeitfensters für das Jahr 2017 basiert auf dem Beschluss der BNetzA (BK4-13-739) vom 11.12.2013.

Im Netzgebiet der Stadtwerke Neunburg v. Wald Strom GmbH ergeben sich folgende Hochlastzeitfenster:

Hochlastzeitfenster 2017					
Netzebene		Frühling	Sommer	Herbst	Winter
MS	von - bis	07:15:00 - 12:14:59	07:30:00 - 08:44:59	06:30:00 - 09:29:59	07:15:00 - 09:14:59
	von - bis	14:30:00 - 14:44:59	10:45:00 - 11:29:59	17:30:00 - 19:44:59	10:15:00 - 12:44:59
	von - bis	16:15:00 - 16:29:59	15:45:00 - 18:44:59		14:45:00 - 14:59:59
	von - bis	17:45:00 - 19:59:59			16:45:00 - 19:14:59
MS/NS	von - bis	12:00:00 - 14:59:59			16:45:00 - 19:44:59
	von - bis	18:15:00 - 18:59:59			
	von - bis				
	von - bis				
NS	von - bis	11:00:00 - 13:59:59			
	von - bis				
	von - bis				
	von - bis				

Jahreszeiten nach BNetzA:

Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28/29.02.

Umsetzung:

Die Hochlastzeiten werden angewendet an Werktagen, mit Ausnahme der Samstage, der Brückentage 26. Mai 2017, 16. Juni 2017, 14. August 2017, 02. Oktober 2017, 30. Oktober 2017 und den Werktagen zwischen 24.12.2017 und 31.12.2017. Feiertage sind die in München geltenden gesetzlichen Feiertage.

Voraussetzungen			
Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Bagatellgrenze	Mindestverlagerung
MS	20%	500,00 €	100 kW
MS/NS	30%	500,00 €	100 kW
NS	30%	500,00 €	100 kW

Auszug aus der Festlegung der BNetzA:

Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfensters einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual und absolut anhand der Lastreduzierung zu bestimmen.

Bei der Ermittlung der prozentualen Lastreduzierung wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers. Dabei ist auf die jeweilige Netz- bzw. Umspannebene abzustellen. ... Darüber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich. ... Es wird eine Bagatellgrenze in Höhe von 500 € angesetzt.

Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500 € beträgt. ...